



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugprn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99
Отдел надзорной деятельности профилактической работы города Ижевска
426072 г. Ижевск, ул. Ленина, 111 тел. 700-137 e-mail: indgprn@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 19/1/1-3
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

г. Ижевск
(место составления акта)

«26» марта 2021г.
(дата составления)

ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗЕННОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №13", директору ГКОУ УР "ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ №13" Вахрушевой М.В.

«19» марта 2021 г. по «26» марта 2021г. проведена плановая выездная проверка
Государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору Ханнановым И. Ф.

на территории, в зданиях и сооружениях ГКОУ УР "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №13" расположенного
(ых) по адресу: г. Ижевск, переулок Профсоюзный, 21.

совместно с директором ГКОУ УР "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №13" Вахрушевой М.В.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания 19/1/1-	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	В спальнях помещений №2 и №3 огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра, до верха огнетушителя.	п. 409 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).	16.03.2022 г.	
2	В лестничном марше между первым и цокольным этажом отсутствуют поручень.	ст. 1, 4, 5, 6, Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года; п. 8.1.2 СП 1.13130.2009; п.4.3.5 СП 1.13130.2020; п. 23 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479); п.6.28* СНиП 21-01-97*;	16.03.2022 г.	

		п. 7.2; 7.3 СНиП 31.05-2003; п. 6.16* СП 118.13330.2012; п. 1.91; 1.92 СНиП 2.08.02-89		
3	Дверь эвакуационного выхода из спортивного зала открывается не по направлению выхода из здания.	ст. 1, 4, 5, 6, Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года; п.4.2.22 СП 1.13130.2020; п.4.2.6 СП 1.13130.2009; п. 23, 27 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479);	16.03.2022 г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Государственный инспектор
г. Ижевска по пожарному надзору
Ханнанов Ильяс Фанилевич



(Handwritten signature)
(подпись)

«26» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)
«26» 03 2021 г.

(Handwritten signature)
директор Вахрушев ИИ
(должность, фамилия, и.б.)

Телефон доверия г.Ижевск – (3412) 51-99-99