



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.  
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований  
от 06.03.2023г. №353**

Мною, Главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Южаковой М.А. при проведении профилактического визита в отношении:

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики "Школа-интернат №13" (сокращенное наименование - ГКОУ УР "Школа-интернат №13")

Адрес место нахождения юридического лица: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пер. Профсоюзный, д. 21

Адрес места осуществления деятельности: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пер. Профсоюзный, д. 21

ОГРН: 1021801505307, ИНН: 1833018491

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

- п. 2.4.2, п. 3.4.14, п. 3.4.16, п. 2.10.3, п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20)
- табл. 5.54, 6.1, 6.2, 6.6, СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21)
- п. 101, п. 109, п. 110, п. 114 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (далее - СанПиН 3.3686-21)

**В нарушении п. 2.4.2, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21** наполняемость 1В и 8А классов ГКОУ УР «Школа-интернат № 13» составляет 13 и 14 человек соответственно, при нормируемой предельной наполняемости классов в 12 человек.

Площадь 9-ти нижеуказанных учебных кабинетов меньше нормируемой исходя из количества обучающихся и необходимой площади не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося, а именно:

- Площадь кабинета для 1 А класса составляет 25,7 м<sup>2</sup>, при необходимой площади 30 м<sup>2</sup> для 12 обучающихся;
- Площадь кабинета для 1 Б класса составляет 25,7 м<sup>2</sup>, при необходимой площади 30 м<sup>2</sup> для 12 обучающихся;
- Площадь кабинета для 2 Б класса составляет 23,2 м<sup>2</sup>, при необходимой площади 30 м<sup>2</sup> для 12 обучающихся;

- Площадь кабинета для 2 В класса составляет 26,5 м<sup>2</sup>, при необходимой площади 30 м<sup>2</sup> для 12 обучающихся;
- Площадь кабинета для 3 А класса составляет 22,3 м<sup>2</sup>, при необходимой площади 27,5 м<sup>2</sup> для 11 обучающихся;
- Площадь кабинета для 3 Б класса составляет 24,3 м<sup>2</sup>, при необходимой площади 30 м<sup>2</sup> для 12 обучающихся;
- Площадь кабинета для 4 А класса составляет 25,9 м<sup>2</sup>, при необходимой площади 27,5 м<sup>2</sup> для 11 обучающихся;
- Площадь кабинета для 4 Б класса составляет 25,2 м<sup>2</sup>, при необходимой площади 30 м<sup>2</sup> для 12 обучающихся;
- Площадь кабинета для 4 В класса составляет 22,5 м<sup>2</sup>, при необходимой площади 30 м<sup>2</sup> для 12 обучающихся;

Площадь нижеуказанных учебных кабинетов (не закрепленных за конкретными классами) меньше нормируемой для следующих учебных классов:

- помещение № 32, этаж 1, литер «А» - для проведения образовательного процесса классов 5 А, 6 А, 7 Б;
- помещение № 18, этаж 2, литер «А» - для проведения образовательного процесса класса 5 А;
- помещение № 16, этаж 2, литер «А» - для проведения образовательного процесса класса 5 А;
- помещение № 8, этаж 2, литер «А» - для проведения образовательного процесса классов 5 А, 5 Б, 9 А;
- помещение № 7, этаж 2, литер «А» - для проведения образовательного процесса классов 5 А, 6 А;
- № 4, этаж 2, литер «Пр» (спортивный зал) - для проведения образовательного процесса всех учебных классов.

**В нарушении п. 2.10.3, п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21** согласно представленному расписанию, для обучающихся 1 А и 1 В классов объем максимально допустимой нагрузки один раз в неделю (во вторник) составляет – 5 уроков, при этом не за счет урока физической культуры, при требовании не более 4 уроков.

Для обучающихся 1-х классах динамическая пауза организована в конце учебного дня, продолжительностью 20 минут, при должной организации в середине учебного дня и продолжительности не менее 40 минут.

Со вторника по пятницу продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, трех больших перемен (после 1, 4 и 5 уроков) – по 20 минут каждая. Указанное время больших перемен противоречит требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 в части их организации после 1, 4 и 5 уроков, при нормируемой организации после 2 и 3 уроков.

Для предупреждения переутомления в течение недели, обучающиеся 1 А, 1 Б, 2 Б, 3 Б, 3 В, 4 А, 5 А, 5 Б, 7 Б, 8 А, 9 А, 10 А классов ГКОУ УР «Школа-интернат № 13» имеют облегченный учебный день в пятницу, обучающиеся 2 А, 2 В, 4 Б классов ГКОУ УР «Школа-интернат № 13» имеют облегченный учебный день в понедельник, тогда как по требованию санитарных правил облегченный учебный день должен приходиться на среду или четверг.

**В нарушении п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, раздела VI, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21** по результатам проведенных линейных измерений, высота учебной мебели в учебных кабинетах не соответствуют размерам мебели в зависимости от роста детей, нанесенная на учебную мебель (столы, стулья) маркировка не соответствует росту детей.

В учебных кабинетах требуется замена парт на ученические столы и ученические стулья. Используемая мебель (столы и парты) с нарушением целостности, по периметру столешниц отсутствует защитная пленка в кабинетах №7 (биологии) и №4 (логопеда), кабинете обслуживающего труда (фото №№12-21). В кабинетах №3 (информатика), №1 (кабинет логопеда), №3 (кабинет логопеда) используется мебель с мягкой обивкой. Таким образом покрытие мебели в вышеперечисленных учебных кабинетах не устойчивое к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

**В нарушении п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21** измеренные уровни коэффициента пульсации в кабинете № 20 обслуживающего труда (на середине доски), в кабинете № 21 начальная школа 2 А класс (на середине доски), в кабинете технического труда (на середине

2

доски и на поверхности парт) ГКОУ УР «Школа-интернат № 13» составляют  $11 \pm 1\% - 17 \pm 2\%$ , при нормируемом показателе не более 10%

**В нарушении п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20** в учебном кабинете №3 информатика, кабинет №14 начальная школа 3А класс, кабинет № 20 обслуживающего труда, кабинет № 21 начальная школа 2А класс, кабинет технического труда при освещении классной доски используются разные типы ламп (светодиодные и люминесцентные).

**В нарушении п. 101 СанПиН 3.3686-21** не проведены плановые обследования помещений школы на наличие насекомых (тараканов) в июне, июле, августе 2022г.

**В нарушении п. 109 СанПиН 3.3686-21** отсутствуют данные о проведении обследования ГКОУ УР «Школа-интернат №13» с целью определения санитарно-гигиенического состояния.

**В нарушении п. 110 СанПиН 3.3686-21** в августе 2022г. не проведена ежемесячная оценка дератизационных мероприятий.

**В нарушении п. 114 СанПиН 3.3686-21** контроль эффективности до начала дератизационных мероприятий 25.03.2022 г., и через 10-30 календарных дней после окончания дератизационных мероприятий 19.08.2022 г., 15.12.2022 г. проведен силами ГКОУ УР «Школа-интернат №13» визуально (согласно журналу по плановым обследованиям на заселенность членистоногими ГКОУ УР «Школа-интернат №13»), без учета численности грызунов методами ловушко-суток или пылевыми площадками; контроль эффективности до начала дератизационных мероприятий 19.08.2022 г., 30.11.2022 г., и через 10-30 календарных дней после окончания дератизационных мероприятий 18.07.2022 г. не проведен.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. В соответствии с п. 2.4.2, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 обеспечить предельную наполняемость 1В и 8А классов для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи не более 12 человек, количество обучающихся в классах обеспечить исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (не менее 2,5 кв.м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий) при соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.
2. В соответствии с п. 2.10.3, п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 обеспечить соблюдение следующих требований при организации образовательного процесса. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в 1 А и 1 В классах (во вторник) не более 4 уроков. Расписание занятий в 1 А, 1 Б, 2 А, 2 В, 2 Б, 3 Б, 3 В, 4 А, 4 Б, 5 А, 5 Б, 7 Б, 8 А, 9 А, 10 А классах составить с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся, облегченный день обеспечить на среду или четверг. Обеспечить проведение больших перемен по 20 минут после 2 и 3 уроков. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.
3. В соответствии с п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, раздела VI, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 учащихся начальной школы обеспечить учебной мебелью необходимого размера в соответствии с ростом обучающегося, цветовую маркировку обеспечить в соответствии с ростовой группой детей. В учебных кабинетах №7 (биологии), №4 (логопеда), обслуживающего труда, №3 (информатика), №1 (кабинет логопеда), №3 (кабинет логопеда) заменить учебную мебель – столы с мягким покрытием, парты и стулья с дефектами (покрытие мебели должно быть устойчивое к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств). Срок устранения нарушений 01.08.2023г.
4. В соответствии п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 обеспечить уровни коэффициента пульсации на середине доски не более 10% в кабинетах: № 20 обслуживающего труда (на середине доски), № 21

начальная школа 2 А класс (на середине доски), в кабинете технического труда (на середине доски и на поверхности парт). Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

5. В соответствии п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 при освещении классной доски обеспечить использование одинаковых тип ламп в учебном кабинете №3 информатика, кабинет №14 начальная школа 3А класс, кабинет № 20 обслуживающего труда, кабинет № 21 начальная школа 2А класс, кабинет технического труда. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

6. В соответствии п. 101 СанПиН 3.3686-21 обеспечить проведение плановых обследований на заселенность членистоногими объектов не менее 2 раз в месяц. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

7. В соответствии п. 109 СанПиН 3.3686-21 обеспечить обследование объекта с целью определения его санитарно-гигиенического состояния. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

8. В соответствии п. 110 СанПиН 3.3686-21 обеспечить проведение ежемесячной оценки дератизационных мероприятий. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

9. В соответствии п. 114 СанПиН 3.3686-21 обеспечить проведение контроля эффективности истребительных мероприятий на основании учетов численности грызунов методами ловушко-суток или пылевými площадками на объектах или на территории до начала дератизационных мероприятий и через 1 - 2 календарных дня (если использовали приманки на основе острых родентицидов) и 10 - 30 календарных дней (если использовали приманки на антикоагулянтах) после их окончания. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГКОУ УР "Школа-интернат №13" по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пер. Профсоюзный, д. 21**  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 503 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора



Южакова М.А.

С предписанием ознакомлен(а) « 06 » 03 2023г.

  
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_